



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОММАШ ТЕСТ»
(ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»)

119415, г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, этаж 4, помещение I, комната 28
адрес места нахождения юридического лица

Испытательный центр

Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"

142300, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, шоссе Симферопольское, дом 2

142300, РОССИЯ, Московская область, район Чеховский, СП Баранцевское, п. Новый Быт (испытательный полигон)

142300, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, шоссе Симферопольское, строение 2/12

адрес места осуществления деятельности в области аккредитации


+7 4954813380, info@prommashtest.ru

номер телефона, адрес электронной почты

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»



18.12.2025

С.Д. Баранников



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 672УТК от 18.12.2025

Частичное копирование и распространение протокола без письменного разрешения
ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» не допускается.

Результаты испытаний, зафиксированные в этом протоколе, распространяются только на образцы, подвергнутые
испытаниям.

Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

1. Общие сведения

Заказчик, адрес заказчика и контактные данные: *	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НьюКей". Основной государственный регистрационный номер 1197847125728. ИНН 7805751997. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 198095, г. Санкт-Петербург, пер. ХИМИЧЕСКИЙ, д. 1, литера БД, офис №01. Телефон: +7(812) 449-00-76. Адрес электронной почты: zakaz@newkey.ru
Изготовитель, адрес изготовителя: *	HEIHE WANYANG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, Китай Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Китай, No. 288, Xiaodou Street, Haibin Subdistrict, Longwan District, Wenzhou City
Наименование образца, идентификация, описание образца(ов), его характеристики:	Кран шаровой фланцевый двухсоставной (2PC) под электропривод Модель: NK-BFtphsl(2PC)150/21 Количество образцов: 1 шт. Номинальный диаметр DN: 150 мм Номинальное давление PN: 1,6 МПа Рабочая температура: от 10 °С до 80 °С Рабочая среда: кислотная смесь: HNO ₃ (10-15%), H ₂ SO ₄ (47-52%), H ₂ O (33-43%) Строительная длина, (L): 225 мм Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: класс «А» Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое Марка материала корпуса: AISI321
Состояние образца(ов):	Образцы видимых дефектов и повреждений не имеют
Представленные документы:	Технический паспорт ПС-NK23-ZK. «Кран шаровой фланцевый под привод из нержавеющей стали (2PC) AISI321 DN 150 (6"), PN16, L=225». «Кран шаровой фланцевый под привод». Чертеж № NK-BFtphsl (2PC)150/21.
Дата и метод отбора образцов: *	Для обеспечения достоверности и применения результатов не требуется
Дата поступления образца:	05.12.2025
Даты начала и окончания испытаний:	08.12.2025
Основание для проведения испытаний:	Направление №3328065 от 19.01.2025
Цель проведения испытаний:	Контрольные испытания
Подразделение(я) испытательного центра, в котором проводились испытания:	Отдел испытаний продукции машиностроения
Место проведения испытаний:	142300, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, шоссе Симферопольское, дом 2
Результаты, полученные от внешних поставщиков:	Отсутствуют
Примечание:	-

* - Информация предоставлена Заказчиком. ИЦ не несет ответственность за полноту и достоверность сведений.

2. Сведения о применяемых средствах измерений и испытательном оборудовании

№ п/п	Наименование	Инвентарный номер	Аттестован/ поверен до даты
1.	Измеритель температуры портативный ИТ-17К-02	ИЛПМ-СИ114	27.02.2026
2.	Прибор комбинированный Testo 622	ИЛПМ-СИ144	18.05.2026
3.	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	ИЛПМ-СИ001	09.04.2026

№ п/п	Наименование	Инвентарный номер	Аттестован/ поверен до даты
4.	Стенд пневмо-гидроиспытаний в составе: Стенд для испытаний трубопроводной арматуры в вертикальном положении с комплектом сменных частей, ПКТБА-СИ-22М Установка компрессорная с сетевым компрессором, ПКТБА-УК-3 Пневмогидростанция с пропорциональной системой управления зажимом и системой блокировки разжима, ПКТБА-ПГС-2-2В-ПС-Б Мультипликатор, ПГМ-250 М Мультипликатор, ПГМ-450 М Станция обратного водоснабжения, ПКТБА-СОВ-1,5	ИЛПМ-ИО013	23.10.2025

3. Результаты испытаний

3.1.

Нормативный документ на требования	Нормативный документ на метод испытаний	Наименование показателя	Нормативное значение показателя	Единицы измерения	Фактическое значение показателя
ТР ТС 032/2013 ГОСТ 12.2.063-2015 ГОСТ 9544-2015	ГОСТ 33257-2015, п.8.7	герметичность затвора	герметично	-	выдерживает

Дополнительная информация:

Условия проведения испытаний

Особые условия испытаний (условия окружающей среды)			
Температура, °С		22,8	
Влажность, %		50,6	
Атмосферное давление, кПа		100,6	
Условия испытаний			
Вид испытаний, испытательная среда	Давление испытаний, МПа	Продолжительность выдержки, с (мин)	Время контроля, с (мин)
Испытания на герметичность затвора (вода 21,5 °С)	1,8 (1я сторона)	120 (2)	180 (3)
	1,8 (2я сторона)	120 (2)	180 (3)
Испытания на герметичность затвора (воздух)	0,6 (1я сторона)	120 (2)	180 (3)
	0,6 (2я сторона)	120 (2)	180 (3)

ФИО лиц, проводивших испытания

Иванчук В.А.

Батова О.В.

Подписи

Дополнения, отклонения или исключения из метода: Отсутствуют

Мнения и интерпретации: протечки в затворе не обнаружены. Класс герметичности образца «А», соответствует указанному в КД.

-----Конец протокола-----